

Opdrachtgever:	Gemeente Groningen
Werk:	Sportpark De Verbetering, aanleg kunstgrasveld 4
Datum:	3 mei 2017

NOTA VAN INLICHTINGEN

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op maandag 1 mei 2017 is een bijeenkomst gehouden voor de inlichtingen van voornoemd werk.

Bij deze bijeenkomst waren aanwezig:

Namens de gemeente Groningen:	Dhr. M. Grobben Dhr. T. Kamminga
Namens Middelkoop Advies:	Mevr. W. v.d. Vlist
Namens CSC Ceelen Sport Constructies:	Dhr. T. Ceelen
Namens FieldTurf Benelux:	Dhr. C. v.d. Poel Dhr. P. de Boer
Namens Antea Group:	Dhr. E. de Rink
Namens Sweco Nederland BV:	Dhr. H. Veldhuis

OFFERTE AANVRAAG & PROGRAMMA VAN EISEN**Vraag 1**

Offerte aanvraag paragraaf 3.1 lid 04: Mag de aanbieding ondertekend worden door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf, in plaats van de bestuurder?

Antwoord: dat is toegestaan.

Vraag 2

Offerte aanvraag paragraaf 2.2 alinea 2: Kan deze alinea komen te vervallen?

Antwoord: Nee, dit wordt niet gewijzigd.

Vraag 3

Offerte aanvraag bijlage %Garantieverklaring+en Programma van Eisen %hoofdstuk 9+ Kan deze niet worden vervangen voor de garantieregeling van de BSENC?

Antwoord: Ja, garantieregeling BSENC, versie 3.3 van maart 2017, wordt van toepassing verklaart en vervangt de garantieregeling in de offerte aanvraag en het Programma van Eisen.

Vraag 4

Programma van Eisen %hoofdstuk 7.8 Veldverlichting+ Er wordt een lichtinstallatie voorgeschreven bestaande uit 6 masten en 12 armaturen. Hiermee kan niet worden voldaan aan de gestelde eisen m.b.t. de lichtopbrengst. Kan dit gewijzigd worden naar 8 masten en 16 armaturen?

Antwoord: Ja, de aannemer dient in zijn aanbieding uit te gaan van een verlichtingsinstallatie bestaande uit 8 lichtmasten en 16 armaturen. De aannemer dient er vanuit te gaan dat de 8 bestaande lichtmasten vervangen dienen te worden voor nieuwe lichtmasten.

Vraag 5

Offerte aanvraag hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 alinea 3: Het is de aannemers niet duidelijk op welke criteria de opdracht wordt gegund.

Antwoord: Offerte aanvraag hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 alinea 3 komt te vervallen. Offerte aanvraag hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 alinea 2 komt te vervallen. Gunningscriterium blijft laagste prijs voor een kunstgrasveld met SBR-infill zoals beschreven in de offerte aanvraag hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.

Vraag 6

Programma van Eisen hoofdstuk 7.3 ~~%Sporttechnische laag~~: Is het toegestaan om naast een sporttechnisch laag van lava een bedrijfsgebonden sporttechnische laag aan te bieden van E-bodemas?

Antwoord: Dat is toegestaan.

TEKENINGEN EN BIJLAGEN

1. Offerte aanvraag bijlage ~~%Garantieverklaring~~+vervangen voor ~~%~~garantieregeling BSENC, versie 3.3 van maart 2017+

INDICATIEVE STAAT VAN HOEVEELHEDEN

1. Gewijzigde staat van hoeveelheden, versie 2 na nota van inlichtingen, is toegevoegd.

Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen vanuit de opdrachtgever. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



Jacques van Middelkoop

Bijlagen: Gewijzigde staat van hoeveelheden, versie 2 na nota van inlichtingen;
Garantieregeling BSENC, versie 3.3 van maart 2017.